RELAZIONE ESPLICATIVA DI PROGETTO

come da richiesta di integrazioni pervenuta il 06/11/2018

Oggetto: Richiesta di avvio del procedimento unico ai sensi dell'art.53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 relativo all'ampliamento del complesso industriale della ditta "Montanari & Gruzza spa" sita in Comune di Reggio Emilia loc.Villa Gaida in atti PG137456/2018 - relazione esplicativa

Facendo seguito a quanto richiesto in merito alle *".....motivazioni sulla non assoggettabilità dell'intervento alle norme tecniche di Prevenzione Incendi e alla non valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco"* così come da mia dichiarazione del 24 ottobre 2018 (allegato 2 – Dichiarazione Prevendi, dell'elaborato R2 – Relazione illustrativa), con la presente si precisa che:

- l'attività svolta dalla ditta "Montanari & Gruzza spa" è soggetta all'applicazione delle norme tecniche di Prevenzione Incendi e segnatamente a quelle di cui al D.M.03/08/2015
- gli interventi edilizi come da oggetto, segnatamente, la realizzazione di tre nuovi volumi destinato a "confezionamento formaggi", "spazio spedizione" e "spogliatoi" non sono stati considerati soggetti alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco in quanto:
    1) l'attività svolta nel compartimento "confezionamento formaggi" non rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e controlli di Prevenzione Incendi di cui all'allegato I al DPR 01/08/2011
    2) il nuovo locale "spazio spedizione" costituisce un ampliamento dell'attuale area spedizione la cui superfice complessiva è però inferiore a 1.000,00 mq. e pertanto non rientra tra le attività di cui al punto 70 dell'allegato I al DPR 01/08/2011 n°151
    3) il volume "Spogliatoi" non rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e controlli di Prevenzione Incendi di cui all'allegato I al DPR 01/08/2011

A seguito delle valutazioni di cui sopra dichiaro quanto riportato nella mia dichiarazione del 24 ottobre 2018 sottolineando che tali varianti dovranno fare parte della documentazione integrativa da inoltrarsi al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia secondo le procedure previste dall'art.4 comma 7 del D.M.07/08/2012, in quanto "di tipo sostanziale ma non aggravante del rischio", una volta terminati i lavori di ampliamento.

La presentazione di tale documentazione, unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art.4 del DPR 01/08/2011 n°151, deriva dal fatto che a servizio dell'attività svolta dalla ditta "Montanari & Gruzza spa" sono presenti altre attività che sono riconducibili a quelle di cui all'allegato I al DPR 01/08/2011 n°151 ed in particolare:

- n°1 distributore di gasolio per autotrazione di cui al punto 13
- n°3 depositi imballaggi di cui al punto 34
- n°2 gruppi elettrogeni di cui al punto 49
- n°3 centrali termiche di cui al punto 74

Tutte le sopracitate attività che sono presenti nel complesso industriale sono già state oggetto dei seguenti procedimenti di Prevenzione Incendi:

1) *"parere di conformità antincendio"* approvato come da nota n°167 del 18/4/1998 e relativo alle attività di cui al punto 34 e 74 del DPR 01/08/20111 n°151

2) rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi avente scadenza a tutto il 30/9/2005 relativo all'impianto di produzione vapore per le lavorazioni di cui al punto 74 del DPR 01/08/20111 n°151
3) *"parere di conformità antincendio"* approvato come da nota n°3354 del 21/12/1999 e relativo all'attività di cui al punto 74 del DPR 01/08/20111 n°151 destinata al riscaldamento di ambienti
4) *"parere di conformità antincendio"* approvato come da nota n°9468 del 17/2/2003 e relativo alle attività di cui al punto 34 e 13 del DPR 01/08/20111 n°151
5) *"parere di conformità antincendio"* approvato come da nota n°7666 del 22/6/2009 e relativo alla realizzazione di nuovi capannoni da destinarsi ad attività di cui al punto 34 e 70 del DPR 01/08/20111 n°151
6) *"parere di conformità antincendio"* approvato come da nota n°9770 del 31/8/2010 e relativo all'installazione di un *copri-scopri* da destinarsi a deposito imballaggi di cui al punto 34 del DPR 01/08/20111 n°151
7) *"valutazione del progetto* approvato come da nota n°729 del 25/01/2012 e relativo all'installazione di un secondo *copri-scopri* da destinarsi a deposito imballaggi di cui al punto 34 del DPR 01/08/20111 n°151
8) *"valutazione del progetto"* approvata con nota n°545 del 19/01/2016 relativa all'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno di cui al punto 49 del DPR 01/08/2011 n°151
9) *"valutazione del progetto"* approvata con nota n°3604 del 05/04/2016 relativa all'installazione una nuova centrale termica di cui al punto 74 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n°151

Quanto sopra a significare che nella dichiarazione del 24 ottobre 2018 non si è voluto affermare che l'attività industriale e/o singoli interventi edilizi siano esclusi dall'applicazione della norma di sicurezza ma solo che gli interventi richiamati non sono tenuti alla presentazione di una specifica valutazione del progetto ma solo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività a lavori ultimati in linea con le procedure di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al DPR 01/08/2011 e del D.M.07/08/2012.



Fossa geom.Gabriele
Via Ettore Petrolini n°14
42122 - Reggio Emilia
telefono 0522/552639
cell.335/6038724
E-mail: fossasrl@tin.it

Reggio Emilia 28 novembre 2018