



Iren Acqua Reggio S.r.l.
Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Tel +39 0522 2971 - Fax +39 0522 286246
Capitale Sociale 5.000.000,00 i.v.
Registro Imprese CCIAA di Reggio Emilia
C.F. 03032730354 REA RE-351876

irenacquareggio@pec.gruppoiren.it
Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A.
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società con unico socio Ireti S.p.A.
Società sottoposta a direzione e coordinamento
di Iren S.p.A. C.F. 07129470014



Reggio Emilia 02/01/2025
Prot. RA000002-2025-P

Spett.li
Comune di Reggio Emilia
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA RAMBLA SUD E NORD NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE - QUARTIERE SANTA CROCE.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile e le successive integrazioni, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Con riferimento alle opere fognarie previste nell'ambito dell'intervento in oggetto, si esprime l'estraneità di Ireti dalla gestione e manutenzione di tutte le opere di irrigazione, regimazione e ricircolo delle acque bianche all'interno dell'area oggetto di intervento in quanto avulse dalle funzioni in capo al gestore fognario comunale. Le opere previste a progetto si configurano come allacciamento privato eventualmente di natura condominiale (Rambla Sud) e come tali andranno autorizzate, ma occorre chiarire titolarità e responsabilità con riferimento al funzionamento del sistema di captazione delle acque provenienti dall'impianto di sollevamento a servizio del sottopasso ciclopedonale della stazione ferroviaria, la cui gestione risulta attualmente in capo a Ireti, ma che, nella configurazione prevista, sarebbe adibito mediante intercettazione del tratto di mandata esistente all'alimentazione mediante impianto di rilancio del canale di laminazione in progetto. Da un punto di vista urbanistico sarebbe indicato il recapito sul collettore di acque bianche di via Ramazzini anche per la Rambla Nord, anziché lo scarico delle acque sul collettore fognario misto di via Agosti, come previsto dall'attuale proposta progettuale.

Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Iren Acqua Reggio nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Alejandro Hita telefonicamente (366-6616629) o tramite posta elettronica (Alejandro.Hita@ireti.it).

Distinti saluti.

L'amministratore Unico
Ing. Federico Ferretti